

TIMBRO LINEARE

# REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

DELLE MISURE ANTINCENDIO E DELLE PROVE DI EVACUAZIONE NEGLI  
EDIFICI SCOLASTICI

(D.M. 26/08/1992 - D.M. 10/03/1998)

Anno scolastico 2019/2020

## NORME DI ESERCIZIO

SEDE/PLESSO:

**SCUOLA SEC.I GRADO ORTA LORETO VIA MAZZINI,26**

AFFOLLAMENTO MASSIMO PREVISTO \_\_\_\_\_

Il presente registro è costituito da n° 08 pagine

## VERBALE N° 01

Il giorno trenta del mese di Ottobre, dell'anno 2019, le prof.sse Giordano Giovanna e Giordano Luisa in qualità di coordinatrici del plesso di Orta Loreto secondaria dell'IC De Filippo, hanno proceduto alle operazioni di controllo periodico in conformità al disposto del D.M. 26/08/1992 e del D.M. 10/03/1998.

Le verifiche effettuate hanno riguardato:

### **a. Impianti elettrici**

Risultanze:

**Luci esterne rotte n.2**

**Termoconvettori palestra privi di griglia protettiva e non funzionanti**

Interventi necessari:

**Quelli necessari rispetto alle criticità descritte**

**b. Illuminazione di sicurezza**

Risultanze:

**Funzionante**

Interventi necessari:

**Nessuno**

### **c. Presidi antincendio**

Risultanze:

ESTINTORI

**Il relativo controllo è' avvenuto a settembre 2019. La ditta non ha mai rilasciato copia di registro periodico**

2. IDRANTI

**Idrante al piano terra privo di cassa di protezione**

3. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

**Non esistenti**

Interventi necessari:

1. ESTINTORI

**Quelli relativi alle condizioni descritte**

2. IDRANTI

**Idem come sopra**

3. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

**Idem come sopra**

#### d. Dispositivi di sicurezza e di controllo

Risultanze:

1. RIVELATORE DI FUMI

**Non esistente**

2. RIVELATORE DI GAS

**Non esistente**

3. SISTEMA DI ALLARME

**Funzionante**

<sup>F</sup>  
Interventi necessari:

1. RIVELATORE DI FUMI

**Installazione**

2. RIVELATORE DI GAS

- 3.

**Installazione**

3. SISTEMA DI ALLARME
-

**e. Aree a rischio specifico**

Risultanze:-----

---

---

---

---

Interventi necessari:-----

---

---

---

---

**f. Osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività**

Risultanze: La limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti delle attività è rispettata

Interventi necessari:-----

---

---

---

---

### g. Altro

Risultanze:

*Si richiede urgente intervento di rimessa in uso del campetto, allo stato non a norma, e manutenzione dell'area circostante l'edificio poiché sono presenti materiali di risulta mai rimossi.*

*Si segnalano:*

*scala di uscita di emergenza inesistente;*

*insegna esterna della scuola inesistente;*

*campanella rotta al piano terra;*

*finestroni della palestra privi di griglie;*

*presa di corrente rotta in palestra;*

*maniglione antipánico portone principale non funzionante;*

*sostituzione porta d'ingresso in palestra con porta di sicurezza antipánico;*

*infissi non a norma nelle aule (spesso i ragazzi si procurano dei graffi) ;*

*sanitari da sostituire;*

*porte bagni ragazzi in condizioni precarie;*

*copertura centralina bagni disabili;*

*intervento all'impianto idrico sempre preventivato e mai attuato;*

*Revisione della caldaia e dei termosifoni da cui fuoriesce acqua.*

*Si allega elenco arredi da ordinare per l'anno scolastico 2019/2020*

- *Armadi doppia anta per le classi n. 6*
- *N. 16 banchi a due alti idonei per gli alunni di terza media*

#### VERIFICA VIE DI FUGA E USCITE DI EMERGENZA:

- Verifica numero e dimensioni vie di esodo
- Verifica presenza di ostacoli sulle vie di esodo
- Verifica apertura nel senso dell'esodo
- Verifica efficacia dell'apertura delle vie di esodo
- Verifica presenza segnaletica di sicurezza
- Verifica presenza illuminazione di sicurezza
- Verifica intensità dell'illuminazione di emergenza in caso di black-out dell'impianto elettrico

Data

Verificatore Prof. Brancelli uscite presenti n° 1 - uscite verificate n° 1

Note:

IL COORDINATORE DELL'EMERGENZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giordano Giovanna e Giordano Luisa

Coll. add. emergenza Tina Barba

Coll. add. emergenza Alfonso Coppola

DATA 07/11/2019

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

